

**RACCOMANDAZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE PER LA COSTRUZIONE DI CABINE ELETTRICHE E PER DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA.**

*Commissione Tecnica Consultiva Elettrodotti - seduta del 09.12.2002 –*

Si ritiene opportuno che le commissioni edilizie comunali, in fase di espressione del proprio parere relativo alla concessione della realizzazione di cabine elettriche di trasformazione, seguano i seguenti criteri:

1. autorizzino la costruzione di nuove cabine elettriche site all'interno di edifici con destinazione d'uso residenziale solo in presenza di adeguate schermature del campo elettromagnetico;
2. autorizzino la costruzione di nuove cabine elettriche site all'interno di edifici con destinazione d'uso commerciale-direzionale o artigianale-industriale, scolastico o sanitario prescrivendo, oltre a idonee schermature, che la cabina confini con vani destinati a servizi e/o magazzini-deposito, o meglio con vani in cui si può ragionevolmente attendere che non vi sia la presenza prolungata di persone;
3. autorizzino la costruzione di cabine elettriche di trasformazione distanti non meno di 5 m. da aree destinate all'istruzione ed ai servizi civici; aree attrezzate a parco, gioco e sport.

Quanto riportato nei precedenti punti 1., 2., e 3. è da tenere presente anche per quanto concerne le denunce di inizio attività edilizia.